

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**
prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié

VALABLE jusqu'au 12 mai 2014

N° 14580-09/1

MATERIAU PRESENTE PAR : BAYER SHEET EUROPE NV
Wakkensesteenweg 47
8700 TIELT
BELGIQUE

REFERENCE COMMERCIALE : Makrolon UV clear 2099

DESCRIPTION SOMMAIRE : Plaque plane, rigide et lisse en polycarbonate.
Epaisseurs : 2 mm et 15 mm
Masses surfaciques : 2,4 kg/m² et 18kg/m²
Coloris présenté : incolore transparent

NATURE DES ESSAIS : Essai par rayonnement et essais complémentaires pour
matériau thermofusible.

CLASSEMENT : M2 Valable pour les épaisseurs comprises
entre 2 mm et 15 mm

DURABILITE DU CLASSEMENT: **non limitée a priori**

Compte tenu des critères résultant des essais décrit dans le rapport d'essai annexé n° : 14580-09/1
Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques des produits
similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin
1994.


Au Bouchet, le **12 mai 2009**

Chef du Laboratoire
"Essais au Feu"
Bénédicte HEUZE



Responsable de l'essai

M. KOWALCZUK



Edition du 30 juin 2009 annule et remplace le document N° 14580-09